

Согласовано

Заместитель главы администрации ЯМО
по ЖКХ и благоустройству

Е.В. Жигалов

« ___ » _____ 2025г.

Утверждаю

Директор ООО «МАРС»

А.В. Кряков

« 15 » _____ 2025 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК на 2025-2026гг.

отпуска тепловой энергии от котельной п. Яковлево, ул. Народная

Температура наружного воздуха	Температура прямой сетевой воды, (градусов С)	Температура обратной сетевой воды, (градусов С)
+8	55	45
+7	56	46
+6	57	47
+5	58	48
+4	59	49
+3	60	50
+2	61	51
+1	62	52
0	63	53
-1	64	54
-2	65	55
-3	66	56
-4	67	57
-5	68	58
-6	69	59
-7	70	60
-8	71	61
-10	72	62
-11	73	63
-12	74	64
-13	75	63
-14	76	63
-15	77	63
-16	78	63
-17	79	62
-18	80	62
-19	82	62
-20	83	61
-21	84	61
-22	85	61
-23	85	60

Примечание:

1. График температур поддерживается путем регулировки гидравлического режима тепловых сетей и установления соответствующего тепловым нагрузкам потребителя расхода сетевой воды.
2. Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную графиком более чем на 5% и поддерживается потребителями.
3. при повышении температуры обратной сетевой воды более чем на 3% источник тепла вправе снизить температуру прямой сетевой воды с целью доведения $t_{об}$ до заданной графиком.
4. Расчетная температура наружного воздуха принята -23 С.

Начальник службы эксплуатации

В.Д. Шпак